

**AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN**  
**Kennzahlenblatt**  
 Berichtsjahr: **2017**



*Laut §14 Abs.1 Z7 und Z8 und beziehend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die*  
*<> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die*  
*<> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI*  
*gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.*

Netzbetreiber: **Feistritzwerke STEWEAG GmbH** E-Control-Nr. **020**  
 AT-Nummer **AT008130**

	2015	2016	2017	3-Jahres-Durchschnitt <sup>1</sup>
SAIDI	73,92	49,63	71,95	65,16
ASIDI	37,17	25,58	36,14	32,97

Internet Seite der Veröffentlichung:  
[Homepage Feistritzwerke unter feistritzwerke.at](http://www.feistritzwerke.at)

<sup>1</sup> Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom