

AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN
Kennzahlenblatt
 Berichtsjahr: **2021**



*Laut §14 Abs 1 Z 7 und Z 8 und bezugnehmend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die
 <> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die
 <> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI
 gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.*

Netzbetreiber: **Feistritzwerke-STEWEAG GmbH** E-Control-Nr. **20**
 AT-Nummer **AT008130**

	2019	2020	2021	3-Jahres-Durchschnitt ¹
SAIDI	22,03	87,12	23,13	44,09
ASIDI	10,31	39,01	10,57	19,96

Internet Seite der Veröffentlichung:
<https://www.feistritzwerke.at/files/Ausfall-und-Stoerungsstatistik-2021.pdf>

¹ Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom