

AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN
Kennzahlenblatt
 Berichtsjahr: **2022**



Laut §14 Abs 1 Z 7 und Z 8 und beziehend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die
 <> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die
 <> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI
 gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.

Netzbetreiber: **Feistritzwerke-STEWEAG GmbH** E-Control-Nr. **20**
 AT-Nummer **AT008130**

	2020	2021	2022	3-Jahres-Durchschnitt ¹
SAIDI	87,12	23,13	47,95	52,73
ASIDI	39,01	10,57	16,56	22,05

Internet Seite der Veröffentlichung:

<https://www.feistritzwerke.at/files/Ausfall-und-Stoerungsstatistik-2022.pdf>

¹ Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom